

Codice Impianto di distribuzione	37229
Denominazione impianto di distribuzione	BORGO MEZZANONE

Periodo di Riferimento	
Mese	01
Anno	2024

	VALORE	DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE
Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar)	11,2	11/01/2024 00:00:00	37229P01
Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar)	23,4	08/01/2024 02:30:00	37229P01

DATI IMPIANTO						MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar)
CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	PARTE IMPIANTO	MEDIA
37229P01	071029	Foggia	Manfredonia (Borgo Mezzanone)	Via dello sport SNC	Derivazione utenza aerea	22,4
37229P02	071029	Foggia	Manfredonia (Borgo Mezzanone)	Via Borsellino SNC	Derivazione utenza aerea	22,1