

Codice Impianto di distribuzione	37229
Denominazione impianto di distribuzione	BORGIO MEZZANONE

Periodo di Riferimento	
Mese	06
Anno	2026

	VALORE	DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE
Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar)	25,7	23/06/2026 02:45:00	37229P02
Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar)	21,6	05/06/2026 11:45:00	37229P01

DATI IMPIANTO						MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar)
CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	PARTE IMPIANTO	MEDIA
37229P01	071029	Foggia	Manfredonia (Borgio Mezzanone)	Via dello sport SNC	Derivzione utenza aerea	23,6
37229P02	071029	Foggia	Manfredonia (Borgio Mezzanone)	Via Borsellino SNC	Derivzione utenza aerea	24,4