

Codice Impianto di distribuzione	34308
Denominazione impianto di distribuzione	MANFREDONIA

Periodo di Riferimento	
Mese	06
Anno	2026

	VALORE	DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE
Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar)	25,3	21/06/2026 03:00:00	34308P02
Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar)	21,8	27/06/2026 12:00:00	34308P03

DATI IMPIANTO						MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar)
CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	PARTE IMPIANTO	MEDIA
34308P01	071029	Foggia	Manfredonia	Via delle Primule SNC	Rete	23,9
34308P02	071029	Foggia	Manfredonia	Via Caterino SNC	Rete	24,0
34308P03	071029	Foggia	Manfredonia	Viale Kennedy SNC	Rete	22,8
34308P04	071029	Foggia	Manfredonia	Lungomare del Sole SNC	Rete	23,2